

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI SATU MARE
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI
INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Certificat Înregistrare M.S. nr. 470/28.12.2017
440079 Satu Mare Str. Avram Iancu nr.16
Tel/Fax 0261-750482, e-mail: office@dspjism.ro

**RAPORT DE
ÎNCERCARE
MICROBIOLOGIA
APEI**

Nr. 637
Data emiterii raportului:
15.03.2019
Ex. 1 Fila 1 din 1

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1193

Client: COMUNA CĂLINEȘTI OĂȘ
Adresa: Călinești Oaș str. Principală nr. 1
Solicitarea încercării: - planuri de control
- programe naționale
- activități de inspecție
- contract/audit X
- cerere de încercare/monitorizare

Data recepției: 12.03.2019

Durata executării încercării:
12.03.2019 - 15.03.2019

Proba încercată: Apă potabilă

/ Data prelevării: 12.03.2019

Starea probei prelevate: Corespunzătoare

/ Prelevat de : DSP, As. pr. Ilonczai V.

Procedura de prelevare: PO-LM-09

/ Procedura specifică de încercare, metoda de încercare:PS-L-M-04

Abateri, adăugiri sau omisiuni față de metoda de încercare prescrisă: -----

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Încercări curente

Număr de înregistrare	637
Proveniența:	Apă consumator robinet Primărie Str. Principală nr. 1 Călinești Oaș
Număr de Unități Formatoare de Colonii/cmc la 37°C SR EN ISO 6222	0
Nr.de bacterii coliforme/100cmc SR EN ISO 9308-1	0
Nr.de E.Coli /100cmc SR EN ISO 9308-1/A1	0
Nr.de Enterococi /100 cmc SR EN ISO 7899-2	0

Analize complementare

Număr de Unități Formatoare de Colonii/cmc la 22°C SR EN ISO 6222	0
Pseudomonas aeruginosa/100cmc SR EN ISO 16266	-
B. Clostridium Perfringens/100cmc LEGEA nr. 458/2002 LEGEA nr. 311/2004	-

NOTĂ: Acest raport s-a elaborat în 1 exemplar.

DECLARAȚIE: Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus încercării.
AVERTISMENT: este interzis: - reproducerea parțială a raportului de încercare sau folosirea
unor date parțiale din raportul de încercare;
- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea
raportului de încercare direct pentru certificarea produselor.

Responsabil de încercare:
As. Pr. Beres-Kovacs Ildiko

L.S.
Aprobat
Dr. KASZABIAN LILIANA
Coordonator tehnic
medic primar microbiolog
COD 46731

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI SATU MARE
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI
INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
Certificat Înregistrare M.S. nr. 470/28.12.2017
440079 Satu Mare Str. Avram Iancu nr.16
Tel/Fax 0261-750482, e-mail: office@dspjism.ro

**RAPORT DE
ÎNCERCARE
MICROBIOLOGIA
APEI**

Nr. 636
Data emiterii raportului:
15.03.2019
Ex. 1 Fila 1 din 1

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1193

Client: COMUNA CĂLINEȘTI OĂȘ
Adresa: Călinești Oaș str. Principală nr. 1
Solicitarea încercării: - planuri de control
- programe naționale
- activități de inspecție
- contract/audit X
- cerere de încercare/monitorizare

Data recepției: 12.03.2019
Durata executării încercării:
12.03.2019 - 15.03.2019

Proba încercată: Apă potabilă

/ Data prelevării: 12.03.2019

Starea probei prelevate: Corespunzătoare

/ Prelevat de : DSP, As. pr. Ilonczai V.

Procedura de prelevare: PO-LM-09

/ Procedura specifică de încercare, metoda de încercare: PS-L-M-04

Abateri, adăugiri sau omisiuni față de metoda de încercare prescrisă: -----

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Încercări curente

Număr de înregistrare	636
Proveniența:	Apă ieșire STAP Coca
Număr de Unități Formatoare de Colonii/cmc la 37°C SR EN ISO 6222	0
Nr.de bacterii coliforme/100cmc SR EN ISO 9308-1	0
Nr.de E.Coli /100cmc SR EN ISO 9308-1/A1	0
Nr.de Enterococi /100 cmc SR EN ISO 7899-2	0

Analize complementare

Număr de Unități Formatoare de Colonii/cmc la 22°C SR EN ISO 6222	0
Pseudomonas aeruginosa/100cmc SR EN ISO 16266	-
B. Clostridium Perfringens/100cmc LEGEA nr. 458/2002 LEGEA nr. 311/2004	-

NOTĂ: Acest raport s-a elaborat în _ 1 _ exemplar.

DECLARAȚIE: Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus încercării.
AVERTISMENT: este interzis: - reproducerea parțială a raportului de încercare sau folosirea
unor date parțiale din raportul de încercare;
- extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea
raportului de încercare direct pentru certificarea produselor.

Responsabil de încercare:
As. Pr. Beres-Kovacs Ildiko

L.S.
Aprobat
Coordonator tehnic
Dr. KASSALJULIANA
medic primar microbiolog
COD 46731

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI SATU MARE LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Certificat Înregistrare M.S. nr 470/28.12.2017 440079 Satu Mare Str. Avram Iancu nr.16 Tel/Fax 0261-750482, e-mail: office@dspjism.ro	RAPORT DE ÎNCERCARE APE Nr. 122 Data 18.03.2019 Ex. 1 Fila 1 din 1	acreditat pentru ÎNCERCARE  SR EN ISO CEI 17025:2005 CERTIFICAT DE ACREDITARE LI 1193
--	---	---

Client : PRIMĂRIA CĂLINEȘTI OAȘ Adresa : Călinești Oaș str. Principală nr.1 Solicitarea analizei - contract , monitorizare audit	Nr. recepție: 122 Data recepției: 12.03.2019 Data executării analizei: 12.03.2019
---	---

Starea probelor prelevate: corespunzătoare

Prelevat de : D.S.P. SATU MARE – As.pr. Ilonczai Vasile

Procedura de prelevare: PO – L - 01

Procedura specifică de încercare: PS – LC – 01 , PS – LC – 03 , PS – LC – 06.

Abateri, adăugiri sau omisiuni față de metoda de încercare prescrisă: - nu este cazul

Încercări efectuate	Metoda de încercări	U.M.	Valori determinate	CMA*
			Proba : Apă ieșire STAP-COCA	
Suma de Ca și Mg (Duritate)	SR ISO 6059/2008	grd. germane	11,46	min. 5
Fluor	SRISO 10359/2001	mg/l	0,02	1,2
Nitrați	Metoda Merck 109713	mg/l	<0,61	50
Amoniac	Metoda Merck 114752	mg/l	0,2228	0,5
Fier	SR EN ISO 15586/2008	μg/l	254	200
Mangan	SR EN ISO 15586/2008	μg/l	69	50
Clor rezidual	Metoda Merck 100598	mg/l	0,052	0,1-0,5

Oservații:

Responsabil analiză:

Chim.pr. SABAU Georgeta

Biol.sp. FEHER Ildico

NOTĂ: Acest raport de încercări s-a elaborat în 2 exemplare.

DECLARAȚIE: Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus încercărilor.

AVERTISMENT: Este interzis: reproducerea parțială a raportului de încercări sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercări/ extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea raportului de încercări direct pentru certificarea produselor

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
 A JUDEȚULUI SATU MARE
 LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI
 INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
 L.S.

Coordonator tehnic laborator

